

**תעודת בדיקה מספר 9212328667/א**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

**פרטי ההזמנה:**

שם המזמין: אמטק מערכות גילוי אש בע"מ  
 כתובת: ד.נ המוביל  
 עיר: קיבוץ הסוללים  
 תאריך ההזמנה: 12.09.2012  
**הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון**

**בדיקה של:**

גלאי עשן פוטו אלקטרי (אנלוגי) מדגם ULCAP320 מתוצרת חברת COOPER

**מהות הבדיקה:**

לבדוק התאמה לדרישות סעיף 65 של תקן ת"י 1220 חלק 1: "מערכות גילוי אש י: גלאי עשן" ספטמבר 1985 בדיקת שינוי שם הדגם בלבד

מסמך זה בלבד לא יישמש לשחרור טובין מהמכס

תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות) שנבדקה (ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואה

**כללי:**

הובא לבדיקה ע"י המזמין 28 גלאי עשן מדגם ULCAP320 מתוצרת חברת COOPER הגלאים סומנו במספרים מ 1 עד 28. להפעלת הגלאים נעשה שימוש ברכזת מדגם MA-1000 מתוצרת חברת אמטק ובבסיס לגלאי מדגם ULCAB300 הגלאים נבדקו עם נוריות סימון מדגם Cooper FX251/D מתוצרת חברת Cooper

דגם גלאי תוצרת חברת COOPER	דגם גלאי תוצרת חברת פיירסנס
ULCAP320	FS-320

תעודת בדיקה אב טיפוס 8812356483

**מסקנה**

הגלאים שנבדקו מתאימים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

**הערות**

- א: בנספח א המצורף מפורטים תוצאות הבדיקה של הגלאים בעשן אפור ובעשן שחור בהתאם למספור הגלאים
- ב: הגלאים שנבדקו הנם גלאים הנושאים אישור UL בלבד
- ג: יש לוודא שיחידת הבקרה תתוכנת לרגישות קבועה של 1.5 אחוז

תאריך הדפסה: 12.09.2012

שם החותם: ברק זולונץ  
 תפקידו: בודק

שם החותם: אלברט אזולאי  
 תפקידו: מ"ד התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

תעודת בדיקה 9212328667/א

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה:



הערה

בנספח א, מצורפים תוצאות בדיקת רגישות הגלאים בעשן אפור ובעשן שחור

שם החותם: ברק זולונץ  
תפקידו: בודק

שם החותם: אלברט אזולאי  
תפקידו: מנ"ד התרעות

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

