

תעודת בדיקה מספר 9452304371

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	אמטק מערכות גילוי אש בע"מ.
כתובת:	קיבוץ הסוללים
עיר:	קיבוץ הסוללים
תאריך ההזמנה:	21.01.2014
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון	

בדיקה של:

<p>כרטיס לולאות מדגם M-TECH V6.1 מתוצרת חברת M-TECH המיועד לרכזת מדגם MA-1000 מתוצרת M-TECH כרטיס רשת מדגם MA-NET V5 מתוצרת חברת M-TECH המיועדת לרכזת גילוי מדגם MA-1000</p>

מהות הבדיקה:

<p>התאמה לדרישות סעיפים: 5, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 33, 37, 48, 55 של תקן 1220 חלק 2: מערכות גילוי אש יחידות בקרה" אוקטובר 1994</p>
--

מסמך זה בלבד לא יישמש לשחרור טובין מהמכס

תעודה זו מתיחסת לדוגמא (ות) שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה 2 דפים

1 כללי:

על פי בקשת המזמין בוצעה בדיקת התאמה (COMPATIBILITY) לכרטיס לולאות חדש מדגם M-TECH V6.1 וכרטיס רשת בין רכזות מדגם NET-CARD מתוצרת חברת M-TECH. הכרטיסים הותקנו ברכזת מדגם MA-1000 מתוצרת חברת M-TECH.

כרטיס לולאות חוברו ההתקנים הבאים: גלאי דגם UCAP320, לחצן MB6831 מתוצרת חברת COOPER לביצוע בדיקת רשת, חוברו 3 רכזות מדגם MA-1000 הכוללות כרטיס רשת, במצב CLASS A ו- CLASS B.

2 מסקנה

כרטיס לולאות וכרטיס רשת שנבדק ברכזת מדגם MA-1000 מתאימים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

3 הערות

- 3.1 גירסת תוכנה של כרטיס הלולאות: 14.01.16
- 3.2 בהתאם להוראות היצרן אורך כבל מכסימלי בחיבור רשת לא יעלה על 1200 מטר

שם הבודק: יוסי אהרון

coff

שם החותם: אלברט אזולאי
 ראש מדור התרעות



מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

